



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@rosnadzor.ru
<http://www.rosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Холкину А.М.

ул. Центральная, д.24, кв.4,
г. Воскресенск, Московская область,
140204

almih5@mail.ru

29.04.2020 № 09-00-06/2855

На № _____ от _____

Об осуществлении федерального государственного строительного надзора при строительстве объекта «Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 т/год» по адресу: Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение от 12.03.2020 № РК ОГР-70853-20, направленное Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, о нарушениях, допущенных при строительстве объекта капитального строительства «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область)», расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино (далее – Объект), и сообщает следующее.

Ваше обращение, направленное Генеральной прокуратурой Российской Федерации (исх. от 28.01.2020 № 30-69-2020), о неисполнении предписания Центрального управления Ростехнадзора рассмотрено в установленном порядке и в Ваш адрес Правовым управлением Ростехнадзора направлен ответ от 06.03.2020 № 11-00-15/2187.

Также сообщаем, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий Центральным управлением Ростехнадзора в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве Объекта соблюдены процедуры, установленные Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.01.2013 № 38 и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) административная ответственность в виде приостановки деятельности не предусмотрена. Согласно части 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ (неисполнение в установленный срок предписания органа государственного строительного надзора), совершенные юридическими лицами, подлежат рассмотрению судьями арбитражных судов.

Также сообщаем, что установка глубинных реперов, закладка деформационных марок в конструкции, проведение натурных наблюдений с начала строительства не осуществлялась, за что ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» (ООО «АГК-1») было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

По факту не устранения нарушений в срок, установленный предписанием Центрального управления Ростехнадзора от 12.04.2019 № 5.4-0688-пр-пл-П/0139-2019, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «АГК-1» и материалы дела были переданы для рассмотрения по подведомственности в Арбитражный суд Московской области.

В период с 21.10.2019 по 22.10.2019 в ходе проведения проверки ранее выданного предписания от 19.07.2019 № 5.4-1776-пр-вн-П/0291-2019 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции Объекта было установлено, что ООО «АГК-1» силами технического заказчика ООО «Сев. Р. Девелопмент» выполнены мероприятия по геотехническому мониторингу, предусмотренные проектом организации строительства, программой геотехнического мониторинга и проектом геотехнического мониторинга.

Нарушение в части разуплотнения основания фундамента ФПлК1 в осях П/12-16 на отм. -5,000, было выявлено в период с 01.10.2019 по 18.10.2019 в ходе выездной проверки в соответствии с утвержденной программой проверок, по результатам которой должностными лицами Ростехнадзора выдано ООО «АГК-1» предписание от 18.10.2019 № 5.4-2432-пр-пл-П/0430-2019 срок исполнения, которого истек 16.04.2020. Проверка по контролю выполнения предписания от 18.10.2019 № 5.4-2432-пр-пл-П/0430-2019 будет проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

А.Н. Горлов

